


Suivant normes: RU 3308 A
HN 33 S 68
NF C 33-041

Désignation: PA 1500
Référence: E564054



Les éléments d'ancrage sont utilisés en arrêt de ligne ou lorsqu'il y a changement de direction de la ligne
Dans ces conditions, le neutre porteur tendu est fixé sur l'appui au moyen de pinces à coincement conique

Numero	Description	Material
1	Corp	Alliage d'aluminium de haute résistance mécanique
2	2 Coins	Thermoplastique resistance aux UV
3	Câblette	Acier inoxydable
4	Protection de câblette	Thermoplastique résistance aux UV

Tous les composants sont imperdables, résistants à la corrosion en milieu et atmosphère saline

DRAWN
JB

SHEET N.
1/1

DATE: 3.08.2016

CAHORS ESPAÑOLA S.A

Apdo 70 Figueres (Girona) Ctra Vilamallà a Figueres km1



Certificado de Empresa AENOR 1990/0035/ER/01